

Những lỗi thường gặp ở máy phát điện công nghiệp

Trong quá trình vận hành, máy phát điện công nghiệp có thể gặp phải nhiều sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. Việc nhận biết những lỗi thường gặp ở [máy phát điện công nghiệp](#) giúp người vận hành chủ động xử lý và duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống điện dự phòng.

- Không khởi động được: Do ắc quy yếu, tắc nhiên liệu hoặc lỗi công tắc đề, bạn cần kiểm tra ắc quy, làm sạch hệ thống nhiên liệu và thay thế linh kiện khi cần.
- Chạy không ổn định: Thường do lọc nhiên liệu bẩn hoặc điều tốc hỏng, bạn cần vệ sinh, thay lọc và kiểm tra tải đầu ra.
- Quá nhiệt: Do thiếu nước làm mát, két nước bẩn hoặc vận hành quá tải cần bổ sung nước, vệ sinh két và vận hành đúng công suất.
- Điện áp không ổn định: Nguyên nhân từ bộ AVR sai thông số hoặc tải không cân bằng. Điều chỉnh AVR và phân bổ tải hợp lý.
- Rò rỉ dầu, nhiên liệu: Do gioăng, phớt hoặc ống dẫn cũ, cần kiểm tra và thay thế định kỳ.



Dianyo Powergen – Đơn vị cung cấp máy phát điện công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy phát điện công nghiệp, [Dianyo Powergen](#) cung cấp trọn gói giải pháp năng lượng, bao gồm:

- Máy phát điện nhập khẩu chính hãng từ Cummins, Dianyo, Mitsubishi, Yuchai...
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện chuyên nghiệp.
- Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng 24/7.

Hiểu rõ những lỗi thường gặp ở máy phát điện công nghiệp giúp doanh nghiệp chủ động bảo dưỡng và vận hành thiết bị hiệu quả hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp máy phát điện chất lượng cao hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, liên hệ Dianyo Powergen ngay hôm nay để được hỗ trợ.